

平成29年8月23日

各 位

五条広域事務組合

火葬炉設備業者プロポーザルに関する質問書の回答について

火葬炉設備業者プロポーザルに関する質問及び回答は、以下のとおりです。

No.	区 分	質問事項	回 答
1	実施要項	VII 参加表明書 1 基本事項 (1) 参加表明書〈様式0-2〉と会社概要及び納入実績表〈様式0-3〉の提出部数は1部で宜しいでしょうか。	参加表明書〈様式0-2〉は1部、納入実績表〈様式0-3〉は15部、提出してください。
2	要求水準書	第4節 排ガス処理設備 (2) 排ガス冷却用空気送風機 設置数量7基のため、モーター容量を考慮するとインバーター制御が不要ではと考へます。見解をお聞かせ願ひます。	モーターの容量から、インバーター制御が不要であれば、各社の判断に任せます。
3	様式集 様式0-3	納入実績について、添付する納入内訳書の様式は任意で宜しいでしょうか。	貴社の見解のとおりです。
4	様式集 様式2-3	維持管理概算見積書について、「維持管理概算見積金額は保証事項とします。」とありますが、実質金額が上回った場合は何らかのペナルティーが課せられるのでしょうか、ご教示下さい。	双方の協議のうえ、火葬炉メーカー側に責任の所在があると認められるときは、実質金額が概算見積金額を上回った場合でも、概算見積金額にて維持管理していただきます。
5	評価基準	8 工事費について、(3) 組合が示す予算額をオーバーしていないとありますが、斎場基本計画 P39 の概算事業費の火葬炉設備工事の金額を組合が示す予算額と解釈して宜しいでしょうか、ご教示下さい。	貴社の見解のとおりです。

6	要求水準書	<p>電気設備の工事範囲について、P12 には「電力会社との責任分界点から受変電設備・・・については工事に含めないものとする」とあり、P28 には「本体からの炉設備への配線工事は本工事に含めること」とあります。</p> <p>工事範囲は、火葬炉設備工事において一般的である「火葬炉動力制御盤 2 次側以降」と解釈して宜しいでしょうか。</p>	貴社の見解のとおりです。
7	要求水準書	<p>代替燃焼装置について、P23 では型式・数量ともに「各社提案による」とありますが、様式 3 では数量 2 台となっています。</p> <p>P23 に記載のとおり、型式・数量ともに各社提案で宜しいでしょうか。</p>	貴社の見解のとおりです。